

نموذج رقم : (٣٣/٤٧١٨٦)

الرقم :

٥١٧

التاريخ :

١٤٤٥/٧/١٩



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض
إدارة الدفاع المدني بالرياض
سلامة الروضة

شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية

تجديد (✓) إصدار جديد ()
اسم المنشأة : مدارس الشرق الاوسط الحديثة العالمية
المدينة : الرياض
اسم المالك : شركة عطاء التعليمية
هاتف : ٠٥٤١١٢٠٠٩ - ٠٥٤١٦٦٥٧٥
الطاقة الاستيعابية : طالب (١٢٠٠) طالبة (١٥٠٠)

نوعها : رياض اطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي
الحي : النهضة
المستأجر : ابراهيم الرشودي
فاكس :
رقم الملف :

استخدامها : بنين + بنات
اقرب معلم : ———

المنشأة الموضحة أعلاه استوفت اشتراطات الكشف الوقائي الدوري ويرخص باستخدامها للفرص المحدد أعلاه شريطة ان يلتزم بالاتي :

- الالتزام بالصيانة الوقائية الدورية للمبنى وتجهيزاته وخاصة أنظمة وإطفاء (الإمداد - الإطفاء) من قبل جهة متخصصة ومعتمدة ضمن عقود الصيانة .
- الالتزام بوضع علامات إرشادية تدل على مخارج الطوارئ وكذلك وضع إنارة احتياطية (كاشف أضواء للطوارئ) .
- تركيب نظام القاطع الأرضي للإنمسات الكهربائية (electric circuit device) لمنع الصعق الكهربائي .
- عدم إجراء أي تعديل على المبنى إلا بعد الرجوع للدفاع المدني حسب ما هو موضح باستمارة الكشف .
- عدم استغلال أو قفل أو وضع أي عوائق في الممرات ومخارج الطوارئ و أن تكون جاهزة للاستخدام بصفة دائمة .
- يجب التقيد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا يزيد العدد عن ما هو موضح أعلاه .
- مدة هذه الشهادة عام واحد ويجب تجديدها حال انتهائها .
- تعتبر هذه الشهادة لاغية في حالة الإخلال بأي فقرة مما ورد أعلاه أو ما يخالف استمارة الكشف الخاصة بالمنشأة أما فيما يخص مسح البغاء كونه منشأة تعليمية أو سكني فإن ذلك يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم .



صالحه لمدة سنة اعتبارا من ١٤٤٢/٧/٢ هـ
القائم بالكشف
الاسم : نيايف العتيبي
الرتبة : عريف
التوقيع :

مدير مركز السلامة بالروضة
الاسم : فهد حمود الحمود
الرتبة : نقيب
التوقيع :

مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض
الاسم : تركي بن خويتم المطيري
الرتبة : لواء
التوقيع :

إبلاغ أقرب دفاع مدني عن أي إخلال أو خطورة متوقعة في حينه على هاتف (٩٩٨)